



MPA | Eberswalde

TEST CERTIFICATE

No. 31/19/3546/01 TC

ZERTIFIKAT - INHABER :

SAINT-GOBAIN Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
Deutschland

Die Produkte **Rigitone LAAVW 8-15-20 Spachtelfuge Akustikvlies Weiß** und **Rigitone LAAVS 8-15-20 Spachtelfuge Akustikvlies Schwarz** wurden als Deckenmaterial (Beladungsfaktor: 0,4 m²/m³) gemäß EN 16516 "Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe – Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft" geprüft und deren Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC, VOC und SVOC) bewertet.


Rigitone Activ'Air

erfüllt hinsichtlich der VOC-Emissionen die Anforderung folgender Bewertungsregularien


Belgische VOC Verordnung	✓
Französische VOC Klasse A+	✓
Deutsches AgBB-Bewertungsschema (2018)	✓
Finnische VOC-Klasse M1	✓

MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

15.03.2023


Dr. Robby Wegner
Head of Institute




M.Sc. Jan Murr
Head of Physical Testing

Prüfdetails: MPA Prüfberichte 31/19/3546/01 und 31/19/3546/02 vom 02.05.2019 bzw. 10.09.2019: VOC Prüfkammertest (EN 16516)

MPA Eberswalde ist akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 für VOC-Emissionsprüfungen:
CEN/TS 16516:2014, DIN EN 16516:2015, EN 16516:2017 und EN 16516:2017+A1:2020.